

(만촌역 서한 포레스트)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	(주) 서한	②성명(대표자)	대표이사	
	③주소	대구광역시 수성구 만촌동 1040-14 (전화번호 : 010-3781-5465)			
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모		
세대		100 세대	규모	84 m <sup>2</sup>	
세대		2 세대	규모	162 m <sup>2</sup>	
측 정 자	⑤상호	대명환경기술연구소	⑥사업자번호	112-81-13597	
	⑦주소	서울특별시 구로구 디지털로 31길 19 에이스테크노타워2차 401호 (전화번호 : 02-852-5583)			

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

항 목	측정일시(시간)	측정지점(동-호수)	거실방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈(radon)_ 밀폐	라돈(radon)_환기
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	148 이하
1 지점	2022-09-29 (13:00)	101-1503	남향	24.6	0	238.7	11.5	0	11.9	113.7	61
2 지점	2022-09-29 (13:00)	101-2501	남향	22.4	0	463.2	72	107	37.4	126.7	71.3
3 지점	2022-09-29 (13:00)	101-505	남향	15.3	0	291.4	6.4	0	15.5	123	62.9

실내공기질관리법 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조 제3항에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022년 10월 24일

제출자 (주) 서한 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하